



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Reģ.Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462, tālr. 65476840, fakss 65476857,
e-pasts: parvalde@naujene.lv; www.dnd.lv

Naujenes pagasta Daugavpils novadā

20.06.2016. Nr. 1.-49./410

Jeinteresētajiem pretendentiem

Par atklāta konkursa

„Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. NPP – 2016/7) nolikumu

Atklāta konkursa „Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. NPP – 2016/7) (turpmāk tekstā – atklāts konkurss) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija informē, ka ir saņēmusi vēstuli no ieinteresētā pretendenta par atklāta konkursa nolikumu un sniedz šādu atbildi uz tajā uzdoto jautājumu:

Jautājums:

Lūdzam precizējumu konkursam "Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma pārbūve" iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2016/7.

LKT darbu apjomos paredzēta pozīcija

"Kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā ar Pasūtītāja prasībām". Lūdzam precizēt kanalizācijas tīklu pārbaudes prasības un metodi.

Atbilde:

Iepirkuma komisija precizē, ka kanalizācijas tīklu pārbaudi ir jāveic ar maģistrālās tīklu caurliešanas metodi.

Ar cieņu,
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja
Karņicka 65476842

I. Miġlāne